

AVIS À LA COMMUNAUTÉ

DATE : Le 27 avril 2023 **AVIS N°:** 057
OBJET : Déclenchement de l'alarme interne

Bonjour,

Veuillez prendre note que notre alarme interne a été déclenchée cet après-midi vers 16 :20. Cette alarme était reliée à une fuite de gaz naturel dans l'un de nos bâtiments.

Notre brigade d'intervention est rapidement intervenue pour fermer l'alimentation en gaz du bâtiment, aérer et inspecter les lieux. Aucune concentration de gaz n'a été détectée dans le bâtiment. Il n'y a pas eu de blessé, ni de dommage. En aucun moment la situation n'a présenté un risque pour la population.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour renseignements : Bernard Hince
Chef de service – Environnement, qualité et sécurité
 (514) 645-7887, poste 266
 bernard.hince@ca.indorama.net

Transmission:

- Directeurs IVPTA
- Comité de liaison d'IVPTA
- AIEM
- Bureau de la Ville de Montréal-Est
- Ville de Montréal (Service Environnement, Service incendies, Service de police)
- Ministère du développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques